



Надлъжен профил на Водопроводен клон 1




Вид на тръбите		ПЕВТ гръби Ø110 PN10 L=317,00m				ПЕВТ гръби Ø90 PN10 L=62,20m			
КАТЕГОРИЯ НА ПОЧВАТО		ЗЕМНА ПОЧВА 90%				ОСЛАБНА ПОЧВА 10%			
ДЪЛЖИНА		107%	4,68%			47,4m			0,73%
ДЪЛЪБОЧИНА НА ИЗКОПА		383,00m							
КОТИ ТЕРЕН		1,7	1,91			2,07			1,7
КОТИ ДЪНО ИЗКОП		97,15	96,71			95,93			94,64
КОТИ ДЪНО ИЗКОП		95,45	94,80			93,86			92,94
ПОСТРОЕНИЯ			88,7			127,4			62,2
ПОСТРОЕНИЯ ОБЩИ		0	88,7			216,1			317,00
№1 НА ТЪЧКИТЕ		1	2			3			4

Надлъжен профил на Водопроводен клон 2



Вид на тревите		ПЕВП пръби Ø90		PN10 L=237,00	
Категория на почвата		земна почва 90%		скална почва 10%	
Наклон		1:3х		0,89%	
дължина	163,1m			73,9m	
дълбочина на изкопа	1,7			1,7	1,7
коти терен	97,43			95,3	94,73
коти дъно изкоп	95,73			93,6	92,94
разстояния	частични	163,1		55,4	18,5
	общи	0		163,1	218,5
№ на точките		1		2	3 4



1. Vodorodova št. se izlapi od PE trbuhi φ110 i 690 – PN10
2. Predi trbušice se postavlja pravilna podloga sa debljinom 10cm
3. Pravi zapadne na zakonite radosti da se utvrdi i obeleži
na terenu bojni saizostobu poavni konjitaati
4. Pri razvijanju na prečki po pristupu na vodorodna da se
izgubi preoklapanje.

[illegible]

ОБЪЕКТ: "Работно проектиране на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Загарица"	
ПОДОБЕКТ: Рехабилитация	на водопроводна мрежа на гр. Загарица"
ИНВЕСТИТОР: Община Загарица	
ЧЕРТЕЖ: Наложна профил на водопроводен кълн 1 и 2	
Ч.АСТ: Водоснабдяване	Помисл:
Проектант: инж. Аг.Найденова	ФАЗА: Работен проект
	март 2017г.
	Маштаб: 1:100
	Чертнеж: 4.1
Управляващ: инж. Аг. Найденова	