


Надлъжен профил на Водопроводен клон 27


ЕвроИнвестКонсулт ООД, гр.Горна Оряховица
Удостоверение № РК-0536/28.10.2015г.
Оценка съответствието на инв. проект
Специалист: *[Signature]*
Управител: *[Signature]* /инж.А.Христова



Обем изкопни работи = 181,9м³
при ширина на изкопа = 1м
хоризонтален 1:1000
МАЩАБ
верикален 1:100

Вид на тръбите		ПЕВП тръби Ø90 PN10 L=107,00	
категория на почвата		земна почва 90%	скална почва 10%
наклон		2.76%	
дължина		107m	
дълбочина на изкопа		1.7	1.7
коти терен		104.48 - 106.18	103.22
коти дъно изкоп		101.52	101.52
разстояния	частични	107	
	обща	0	107
№ на точките		1	2

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ
асфалтова настилка



КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 03546
инж. АТАНАСКА НЕДЕВ
НЕДЕВ
Подпис: *[Signature]*
С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛ. ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Забележки :

- Водопровода се изпълнява от РЕ тръби Ø90 PN10
- Под тръбите се полага пясъчна подложка с дебелина 10cm
- Преди започване на изкопните работи да се уточнят и отбележат на терена всички съществуващи подземни комуникации.
- При възникване на пречки по трасето на водопровода да се извика проектанта.

ОБЕКТ: "Работно проектиране на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Златарица"

ПОДОБЕКТ: Рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Златарица

ИНВЕСТИТОР: Община Златарица

ЧЕРТЕЖ: Надлъжен профил на водопроводен клон 27

ЧАСТ: Водоснабдяване	Подпис:	ФАЗА: Работен проект
Проектант: инж. Ат.Найденова	<i>[Signature]</i>	февруари 2017г.
Водещ проектант: инж. Ат.Найденова	<i>[Signature]</i>	Мащаб: 1:100 1:1000
Управител: инж. Ат. Найденова	<i>[Signature]</i>	Чертеж: 4.15