

г. Златарица
БЗ (СЗ) за обекта
Дата: 10.05.2017
ЗАБЕЛЕЖКА:
Да се спазят
разстоянията
Наредба № 8/1999 г.

Преди извършване на изкопните работи инвеститора да предостави писмените комуникации на местата на подземните комуникации.

КАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ПРАВОСОБНОСТ
Регистрационен № 03343
ИНЖ. РУМЯН
ИВАНОВА МАВРОДИЕВА
Подпис: [Signature]
ВАЖНО С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

КАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ПРАВОСОБНОСТ
Регистрационен № 03546
ИНЖ. АТАНАСКА
НЕДЕВА МАВРОДИЕВА
Подпис: [Signature]
ВАЖНО С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Стаковице 08-00-913/19.05.2017

БТК ЕАД
СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ НА ЕСМ
СЪГЛАСУВА ЗА СРОК ОТ 1 ГОДИНА
за контакт тел. 0278404298
СЪГЛАСУВАТЕЛНО ПИСМО № 4901-23/03.05.2017
Дата: 19.05.2017 Подпис: [Signature]

- Заб:
1. Преди започване на изкопни работи да се осигури представител на БТК ЕАД, за трасиране на място.
 2. В местата на пресичане и обхождане изкопните работи да се извършват на ръка.
 3. Да се спазват нормативните хоризонтални и вертикални отстояния съгласно Наредба № 5 и Наредба № 8.
 4. Всички щети ще бъдат за сметка на възложителя.

Легенда БТК
— събщ. трасирана линия
— събщ. каб. близък

Агенция за управление на водите
ОУПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ
ГЛАВНО
ПРИ ПОДСОБИЕ
Фаренсметс 10/02/08
До: [Signature]
Директор: [Signature]
София

ЛЕГЕНДА

- водопровод за реконструкция
- сградно водопроводно отклонение
- ПХ
- АВ - в шахта
- СК

чертеж 2.1

чертеж 2.2

СЪГЛАСУВАМ

г. Архитект

Удостоверение № РК-0536/28.10.2015г.
Оценка съгласителството на инв. проект
Специалист: [Signature]
Управител: [Signature]

ОБЕКТ: "Работно проектиране на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Златарица"	
ПОДОБЕК: "Рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Златарица"	
ИНВЕСТИТОР: Община Златарица	
ЧЕРТЕЖ: Ситуационен план на водопроводната мрежа	
ЧАСТ: Водоснабдяване	Подпис: ФАЗА: Работен проект
Проектант: инж. Ат.Найденова	
Проектант: инж. Р.Мавродиева	март 2017
	Машаб: 1:2000
Управител: инж. Ат. Найденова	Чертеж: 2.1

Довеждащ водопровод L=1300,00м Ст ф275

разпределителна шахта

НВ -1000м3
Кт=172,00м
Кота хр. тр = 168,00